

Tájékoztató locsolási célú mellékvízmérő házi ivóvízhálózatba történő beépítésének feltételeiről és ügyintézés menetéről

Amennyiben ingatlanában a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózaton locsolási célú mellékvízmérőt (a továbbiakban: locsolási célú mellékvízmérő) szeretne felszereltetni és arra vonatkozóan a Kiskunvíz Kft.-nél mellékszolgáltatási szerződést kíván kötni, akkor ebben a tájékoztatóban hasznos információkat talál. Bemutatjuk a locsolási célú mellékvízmérő felszerelésével és a szerződéskötéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, illetve az ügyintézés menetét.

A locsolási célú mellékvízmérő felszerelésével, a mellékszolgáltatás létesítésével kapcsolatos részletes Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) a Kiskunvíz Kft. mindenkor hatályos Üzletszabályzata tartalmazza!

A mellékszolgáltatási jogviszony létesítésének feltételei és szabályai ▼

A locsolási célú mellékszolgáltatási jogviszony ▼

A locsolási célú mellékvízmérő a bekötési vízmérővel és szennyvíz bekötéssel rendelkező ingatlan locsolási célú (egyedi) vízhasználatának mérésére és elszámolására szolgál. Az e célra létesített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet lehetőséget biztosít a locsolási vízhasználat mérésére. A locsolási célú mellékvízmérő a szolgáltatási ponton túl, a házi ivóvízhálózaton kerül felszerelésre, és a Felhasználó tulajdonát képezi, ezért valamennyi, a locsolási célú mellékvízmérővel kapcsolatosan felmerülő költség (pl. hitelesítés, csere, meghibásodás stb.) a Felhasználót terheli. A locsolási célú mellékvízmérőre a Kiskunvíz Kft. a Felhasználóval mellékszolgáltatási szerződést köt. A Felhasználó köteles a Kiskunvíz Kft.-vel, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani.

A locsolási célú mellékvízmérőn mért vízmennyiség után a Kiskunvíz Kft. nem számít fel csatornadíjat.

A locsolási célú mellékszolgáltatási szerződés megkötésének feltételei ▼

A locsolási célú mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének együttes előfeltételei:

- a felhasználási hely ivóvíz- és szennyvíz bekötésre vonatkozó hatályos közszolgáltatási szerződés megléte,
- a locsolási célú vízhasználatra vonatkozó tervdokumentáció: (műszaki leírás és tervrajzok) benyújtása jóváhagyásra,
- víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó esetén – amennyiben nem rendelkezik / nem megfelelő mennyiségű közműfejlesztési kvótával rendelkezik - a hozzájárulás megfizetése és a megfizetés víziközmű-szolgáltató felé történő igazolása,
- a locsolási célú mellékvízmérőnek és a vízmérési helynek a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott terv szerinti kialakítása és plombával vagy a leszerelést megakadályozó zárral történő ellátása.
- a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek nincs lejárt határidejű számlatartozása a Kiskunvíz Kft. felé.

A locsolási célú mellékvízmérő hely műszaki kialakításának feltételei ▼

- A locsolási célú mellékvízmérőt úgy kell elhelyezni, hogy biztosítva legyen vízmérő hozzáférhetősége, leolvashatósága, cserélhetősége, rongálás, fagyás elleni védelme.
- A mellékvízmérő helyét úgy kell kialakítani, hogy a jogi zárral/plombával való ellátása megoldható legyen.
- Azon felhasználási helyeken, ahol a bekötési vízmérő aknájának állaga, mérete, illetve, a meglévő szerelvények beépítése lehetővé teszi, ott a locsolási vízmérőt lehetőség szerint ebben a vízmérőaknában kell elhelyezni. Amennyiben a fentiekben leírt lehetőség nem biztosított, úgy a locsolási vízmérő az alábbiak szerint szerelhető fel:
 - o kerti csapra
 - o kerti csap mellett 1 m-en belül elhelyezett aknában
 - o automata öntözőberendezés gépészeti szerelvényaknájában
- Locsolási vízmérő nem helyezhető el épületen belül
- Mellékvízmérőkkel szembeni elvárások a tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza

A mellékszolgáltatási szerződés megszűnésének feltételei ▼

A mellékszolgáltatási szerződés megszűnik, ha a lakossági felhasználónak minősülő:

- Elkülönített Vízhasználó a tulajdonában álló locsolási célú mellékvízmérő leszerelését megakadályozó zárat vagy plombát megsérti, illetve eltávolítja vagy azokkal együtt a mellékvízmérőt a Kiskunvíz Kft. által jóváhagyott vízmérési helyről leszereli.
- Elkülönített Vízhasználó nem gondoskodik határidőben a locsolási célú mellékvízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről. (*A bekötési vízmérő hitelességének biztosítása a Kiskunvíz Kft. feladata.*)

A nem lakossági felhasználónak minősülő Elkülönített Vízhasználó tekintetében az előbb meghatározott bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a Kiskunvíz Kft. az Elkülönített Vízhasználóval szemben az e bekezdést megelőzően meghatározott jogkövetkezmény helyett az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 71. §-a alapján kötbért, valamint a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 58. §-a szerinti jogkövetkezményeket (ivóvízszolgáltatás felfüggesztése / illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közszolgáltatási szerződés felmondása) alkalmazhatja.

A mellékszolgáltatási szerződést az Elkülönített Vízhasználó 30 napos határidővel, a Kiskunvíz Kft. a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel felmondhatja.

A locsolási célú mellékvízmérő felszerelésének és a mellékszolgáltatási jogviszony létrejöttének ügyintézési menete ▼

1. Tervdokumentáció és mellékleteinek összeállítása és benyújtása ▼

Szükséges dokumentumok:

- kitöltött „Tervengedélyezés megrendelése” formanyomtatvány;
- kitöltött „Mellékvízmérő házi ivóvízhálózatba történő beépítésének és-vagy átvételének megrendelése” formanyomtatvány;
- műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit;

- vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve építmények gépészeti tervezési szakterület (G) szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell engedélyezésre benyújtania 1 példányban.

A tervrajzoknak az alábbiakat kell tartalmazni:

- részletes helyszínrajz (M=1:200, vagy 1:500 léptékben);
- az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével;
- a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai, olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.

A tervengedélyeztetést a kitöltött "Tervengedélyezés megrendelése" formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti. A megrendelésben jelölni szükséges, hogy az igénylő a locsolási célú mellékvízmérő felszerelésére is kér-e árajánlatot (A), vagy a Kiskunvíz Kft.-től csak a már beszerelt locsolási célú mellékvízmérő átvételét, üzembe helyezését (B) rendeli majd meg.

- Utóbbi esetben (B) a tervengedélyezés megrendelésével egyidejűleg is benyújtható
- Mellékvízmérő házi ivóvízhálózatba történő beépítésének és-vagy átvételének megrendelése formanyomtatvány is a 4. pontban leírtak szerint.

A fentiek szerint összeállított dokumentációt személyesen, postai vagy elektronikus úton kell eljuttatni a Kiskunvíz Kft.-hez.

2. Tervdokumentáció és mellékleteinek elbírálása ▼

A benyújtott tervengedélyezés megrendelésre a Kiskunvíz Kft. írásban adja meg hozzájárulását:

- Ha a benyújtott tervdokumentáció az előírásoknak nem felel meg, a Kiskunvíz Kft. a hozzájárulás megadását a terv kiegészítéséhez vagy megfelelő új terv benyújtásához kötheti, a terv benyújtását követő 15 napon belül kiírt hiánypótlással.
- Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció megfelel az előírásoknak, úgy azt a Kiskunvíz Kft. a terv benyújtásától számított 15 napon belül jóváhagyja.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett nem lakossági felhasználó esetén a locsolási célú mellékvízmérő létesítésének feltétele – amennyiben a felhasználási hely nem rendelkezik / nem megfelelő mennyiségű közműfejlesztési kvótával rendelkezik - a hozzájárulás megfizetése és a megfizetés víziközmű-szolgáltató felé történő igazolása. A kvóta megállapítása és megváltása külön eljárásban zajlik.

3. Jóváhagyott terv alapján előzetes árkalkuláció készítése ▼

A Kiskunvíz Kft. a tervengedélyezés megrendelésekor megadott adatok alapján a honlapján megtekinthető díjjegyzékben szereplő díjakkal előzetes árkalkulációt készít a locsolási célú mellékvízmérő felszereléséről és átvételéről. Az előzetes árkalkulációt a Kiskunvíz Kft. megküldi az Igénylő/Megrendelő számára.

4. Locsolási célú mellékvízmérő beszerelésének és/vagy plombálásának (műszaki átvétel) megrendelése, időpont-egyeztetés ▼

A Kiskunvíz Kft. által jóváhagyott tervdokumentáció és a mellékszolgáltatást Igénylő által opcionálisan kért árkalkuláció alapján a Megrendelőnek ki kell tölteni és be kell nyújtani „Mellékvízmérő házi ivóvízhálózatba történő beépítésének és-vagy átvételének megrendelése „ formanyomtatványt.

A Megrendelőnek előzetesen be kell fizetnie a locsolási célú mellékvízmérő beépítésének és/vagy műszaki átvételének díját, és a befizetésigazolást csatolni szükséges a megrendeléshez. Amennyiben a befizetés nem történik meg, addig a kivitelezés/műszaki átvétel nem kezdődhet meg.

Az érintett díjtételek befizetésének Kiskunvíz Kft. által történő ellenőrzését követően van mód a locsolási célú mellékvízmérő felszereléséhez és/vagy műszaki átvételéhez szükséges időpont leegyeztetésére telefonon keresztül, a Kiskunvíz Kft. munkatársai keresik a Megrendelőt.

Amennyiben a munkavégzésünk időpontjában nem tud személyesen az ingatlanon tartózkodni kérjük, hogy a képviselőjében eljáró személynek előzetesen írásos meghatalmazást biztosítson. A meghatalmazás formanyomtatvány letölthető honlapunkról.

5. Műszaki kivitelezés, locsolási célú mellékvízmérő műszaki átvétele, üzembe helyezése ▼

A) Locsolási célú mellékvízmérő Kiskunvíz Kft. által történő felszerelése

- Az előre leegyeztetett időpontban a Kiskunvíz Kft. munkatársai, ingatlanán ellenőrzik, hogy a jóváhagyott tervnek és az előírásoknak megfelelően lett-e kialakítva a vízmérő helye. Amennyiben igen, elvégzik a megrendelése alapján a vízmérő felszerelését és plombálását, illetve bizonylaton dokumentálják a vízmérő adatait (gyári szám, hitelesítés éve, mérőállása), amelyek ezt követően az informatikai rendszerben is rögzítésre kerülnek.
- Amennyiben nem a szolgáltató biztosítja a vízmérőt, a vízmérő hitelesítési bizonyítványát munkatársaink részére a helyszínen át kell adni.
- Nem megfelelőség esetén a szabálytalanságok javítása és új időpont egyeztetése szükséges, a kiszállás díját pedig a Kiskunvíz Kft. kiszámlázza Önnek. A vízmérő beszerelésnél felhasznált anyagokról és az elvégzett munkákról munkatársaink munkalapot (felmérési naplót) készítenek. Amennyiben előre nem tervezhető többletköltségek merülnek fel, a pótmunkáról a Kiskunvíz Kft. számlát küld Önnek.

B) Locsolási célú mellékvízmérő műszaki átvétele, üzembe helyezés (plombálás)

- Az előre leegyeztetett időpontban a Kiskunvíz Kft. munkatársai, ingatlanán ellenőrzik, hogy a jóváhagyott tervnek és az előírásoknak megfelelően lett-e kialakítva a vízmérő helye. Amennyiben igen, elvégzik a megrendelése alapján a vízmérő műszaki átvételét (plombálását) és bizonylaton dokumentálják a vízmérő adatait (gyári szám, hitelesítés éve, mérőállása), amelyek ezt követően az informatikai rendszerben is rögzítésre kerülnek.
- A vízmérő hitelesítési bizonyítványát munkatársaink részére a helyszínen át kell adni, amely dokumentáció tartalmazza/meghatározza a vízmérő jogszabály szerinti hitelesítési évét. A mellékvízmérő hitelessége a hitelesítés évétől - nem a felszerelés időpontjától - számított nyolcadik év végén jár le (A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet.
- Nem megfelelőség esetén a szabálytalanságok javítása és új időpont egyeztetése szükséges, a kiszállás díját pedig a Kiskunvíz Kft. kiszámlázza Önnek.

6. Üzembehelyezést követő teendők ▼

- A locsolási célú mellékvízmérő sikeres üzembe helyezését követően Kiskunvíz Kft. a vízmérőt nyilvántartásba veszi.
- A locsolási célú mellékvízmérő plombálását és nyilvántartásba vételét követően küldi meg a Kiskunvíz Kft. a Felhasználó részére a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó mellékszolgáltatási szerződést.

1. számú melléklet

AZ ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLAT MÉRÉSÉRE FELSZERELT MELLÉKVÍZMÉRŐ BEÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Hatályos jogszabályok, szabványok irányelvek felsorolása:

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény;
- 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet;
- MSZ-04-132:1991 Épületek vízellátása;
- MI-10-158-1:1992 Víznormák
- MSZ-22115:2002 Fogasztói vízbekötések (az MSZ-10-244:1985 helyett);
- MSZ EN ISO 4064-5:2014 (Angol nyelvű) vízmérők hideg ivóvízhez és meleg vízhez 5. rész: Beépítési követelmények;
- ME 10-244:1994 Lakossági vízbekötések.
- Az új vízmérőnek rendelkeznie kell MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU – az Európai Parlament és az Európai Tanács 2014. február 26. határozata a mérőeszközökről /MI-001/) direktíva szerinti hitelesítési engedéllyel és ebben az engedélyben megállapított jellemzőkkel.
- A vízmérőnek meg kell felelnie továbbá az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 10/A. §-a előírásainak.

Betartandó beépítési szempontok:

- A locsolási célú mellékvízmérő felszerelése csak a gyártó által, a vízmérő gyártói adatlapjában előírt, vagy a locsolási célú mellékvízmérő számlapján feltüntetett jelölés(ek)nek megfelelő elhelyezéssel és tájolással történhet. Ezek a felszerelést követően nem változtathatók. A felszerelést végző köteles betartani a gyártó ajánlásait és – ha vannak – a típus-jóváhagyási tanúsítvány előírásait. A locsolási célú mellékvízmérőn (a házon vagy a számlapon) maradandóan, egyértelműen és a locsolási célú mellékvízmérő használati helyzetében olvasható módon kötelezően fel van tüntetve a beszerelési helyzetre vonatkozó jelölés: ahol „H”: a szárnykerék tengelye függőleges és a számlap síkja vízszintes; „V”: a szárnykerék tengelye vízszintes és a számlap függőleges.
- A locsolási célú mellékvízmérő előtti oldalon elzáró szerkezetet (csap, szelep vagy tolózár) kell beépíteni.
- A locsolási célú mellékvízmérő könnyen hozzáférhető legyen leolvasás, be- és szabályozás, karbantartás, kicserélés céljából.
- Minden körülmények között kerülni kell a vízmérő külső szennyeződését.
- A locsolási célú mellékvízmérő védve legyen a beépítési hely környezetéből származó rázkódás és vibráció okozta sérülés kockázatától.
- A locsolási célú mellékvízmérő ne legyen kitéve a csővezetékek és szerelvények okozta káros feszültségnek. Ha szükséges, akkor a mérő talplemezre, vagy konzolra helyezhető.
- A locsolási célú mellékvízmérő védve legyen a víz és a környező levegő szélsőséges hőmérsékletének hatására létrejövő sérülés veszélyeitől.
- A beépítés iránya feleljen meg a mellékvízmérő jellemzőinek.
- A locsolási célú mellékvízmérő védve legyen a külső környezet korróziós hatására létrejövő sérülés veszélyeitől.
- Szigorúan tilos villamos berendezések földelési rendszeréhez felhasználni a vízcsőhálózati csatlakozásait. Az ilyen használat veszélyeztetné a felhasználót, valamint a csatlakozások, mérők és tartozékok szerelését és karbantartását végző személyzetet.

- Saját kútról, egyéb felszíni forrásból kiépített vezetékkel, öntözőhálózattal összekötni tilos.
- Megfelelő óvintézkedéseket kell hozni a mellékvízmérő olyan sérüléseinek megakadályozására, melyeket kedvezőtlen hidraulikai jelenségek okozhatnak (kavitáció, vízlengés, vízütés).
- A locsolási célú mellékvízmérő közelében ne legyen hirtelen áramlási keresztmetszet változás.
- Alkalmazandó szerelvények az alábbi sorrendben:
 1. elzáró golyóscsap
 2. vízmérő előtt hollandi kötőelem
 3. vízmérő
 4. vízmérő után hollandi kötőelem