

2026 szennyvíz labor eredmények

Kiskunhalas szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,57	54	7,6	2,1	14	2	3,6	4,6	1,3

Jánoshalma szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,54	43	<3	2,2	12	1,3	3,7	4,9	1,5

Jászszentlászló szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,45	54	8,1	3,4	12	2	2,5	3,8	1,1

Kunfehértó szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	50	15	2	35	2	15	20	0,7
Szennyvíz minőség	7,63	32	4,3	<2	16	<0,1	2,3	3,4	0,3

Kisszállás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	5	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,68	46	19	2,3	12	<0,1	<0,5	1,4	2,8

Tomba szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,6	52	18	3,2	10	2,4	2,5	4	1,9

Kelebia szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,61	46	20	2,6	10	8,2	8,3	10,1	3,8

Kiskunmajsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,77	43	3,8	2,9	8	1,8	2,7	3,3	1,2

Kiskőrös szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	5	-	25	5
Szennyvíz minőség	7,74	42	18	2,2	16	<0,1	1,4	2,8	1,5

Soltvadkert szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	50	15	2	30	2	10	15	0,7
Szennyvíz minőség	7,74	33	13	<2	16	<0,1	1,8	1,8	0,5

Kecel szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	1,5
Szennyvíz minőség	7,69	<30	<3	2,8	12	1,4	3,7	4,2	0,8

Fülöpszállás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	5	35	10	120	35	5
Szennyvíz minőség	7,7	54	16	<2	20	<0,1	1,9	3,3	2,4

Csengőd szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	60	15	5	30	3	20	20	3
Szennyvíz minőség	7,84	32	12	<2	16	1,6	4	5,4	1,6

Jakabszállás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	50	15	15	30	2	10	20	2
Szennyvíz minőség.	7,04	32	<3	3,8	10	<0,1	1,2	2,6	0,6

Kalocsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	20	15/25	2
Szennyvíz minőség	7,62	96	17	2,6	18	2,1	5,2	6,4	1,1

Solt szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	10	35	20	50	55	10
Szennyvíz minőség	7,76	44	18	<2	10	2	4	4,4	2,7

Hajós szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	5	35	10	-	35	5
Szennyvíz minőség	7,58	64	20	<2	12	0,9	3,7	4,2	1,8

Fajsz szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	20	55	10
Szennyvíz minőség	7,59	96	21	4,4	10	1,2	2,5	2,7	1,6

Harta szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	20	55	10
Szennyvíz minőség	7,61	54	19	3,4	14	0,9	3,1	3,3	1,3