

**Fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználási helyek esetében irányadó  
átalány fogyasztás mennyiségek**

| Jel       | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                   | Norma | Mért. egys.           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>I.</b> | <b>Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei</b>                                                                                                                                                                         |       |                       |
| 1.        | Beépített ingatlanok (telkek)                                                                                                                                                                                                                                |       |                       |
| 1.1.      | Udvari csappal                                                                                                                                                                                                                                               | 40    | l/fő/nap              |
| 1.2.      | Épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal                                                                                                                                                                                                        | 60    | l/fő/nap              |
| 1.3.      | Mint 1.2, de lakásokon kívüli, közös vízöblítéses WC-vel                                                                                                                                                                                                     | 75    | l/fő/nap              |
| 1.4.      | Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal                                                                                                                                                                                                                   | 65    | l/fő/nap              |
| 1.5.      | Mint az 1.4, de épületen belüli, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel                                                                                                                                                                                  | 80    | l/fő/nap              |
| 1.6.      | Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel                                                                                                                                                                                          | 95    | l/fő/nap              |
| 1.7.      | Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával                                                                                                                                          | 120   | l/fő/nap              |
| 1.8.      | Mint az 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel                                                                                                                                                                    | 150   | l/fő/nap              |
| 1.9.      | Mint az 1.8, de központi melegvíz-ellátással illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel                                                                                                                                                          | 180   | l/fő/nap              |
| 2.        | Házi kertlocsolás                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | l/m <sup>2</sup> /nap |
| 3.        | Gépkocsi mosás tömlővel                                                                                                                                                                                                                                      | 400   | l/szgek/hó            |
| 4.        | Állatállomány itatása számos állatonként                                                                                                                                                                                                                     | 40    | l/db/nap              |
| 5.        | Közfolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 méteres körzetben lakók száma szerint                                                                                                                                                                      | 30    | l/fő/nap              |
| 6.        | A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen 5 hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani |       |                       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                       |

| Jel        | Megnevezés                                                                                | Norma | Mért. egys. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <b>II.</b> | <b>Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei</b> |       |             |
| 1.         | Kórházak, szülőotthonok betegágyanként                                                    | 400   | l/nap       |
| 2.         | Kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel betegágyanként                                      | 600   | l/nap       |
| 3.         | Szanatóriumok betegágyanként                                                              | 200   | l/nap       |
| 4.         | Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónkénti további                                        | 120   | l/nap       |
| 5.         | Szakorvosi rendelőintézetek orvosi munkahelyenként                                        | 750   | l/nap       |
| 6.         | Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként                                           | 450   | l/nap       |
| 7.         | Gyógyszertárak, munkahelyenként                                                           | 80    | l/nap       |
| 8.         | Szociális otthonok, férőhelyenként                                                        | 210   | l/nap       |
| 9.         | Bölcsődék, férőhelyenként                                                                 | 135   | l/nap       |
| 10.        | Óvodák, férőhelyenként                                                                    | 90    | l/nap       |
|            |                                                                                           |       |             |