

2026 szennyvíz labor eredmények

Kiskunhalas szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,6	61	11	3	12	<0,1	1,6	2,7	1,4

Jánoshalma szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,57	50	9,6	2,4	14	<0,1	2,6	3,7	1,2

Jászszentlászló szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,57	44	9,8	3,8	10	1,3	2,4	3,3	1,7

Kunfehértó szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	50	15	2	35	2	15	20	0,7
Szennyvíz minőség	7,64	39	3	<2	10	<0,1	2,3	3,4	0,3

Kisszállás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	5	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,57	44	9,1	3,1	14	3,3	4,9	6,8	2,4

Tomba szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,69	44	9,9	2,6	16	1,8	3	5,3	2,4

Kelebia szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,6	49	9,2	2,2	12	<0,1	2,1	3,2	1,5

Kiskunmajsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,59	39	6,5	3,4	14	<0,1	1,9	3	1

Kiskőrös szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	5	-	25	5
Szennyvíz minőség	7,3	54	5,7	2,6	18	<0,1	2,8	4,2	1,6

Soltvadkert szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	50	15	2	30	2	10	15	0,7
Szennyvíz minőség	7,62	<30	12	<2	22	<0,1	2,2	3,3	0,3

Kecel szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	1,5
Szennyvíz minőség	7,82	34	19	3,2	18	<0,1	2,2	3,3	1,1

Fülöpszállás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	5	35	10	120	35	5
Szennyvíz minőség	7,64	44	4,5	<2	16	<0,1	1,6	3	1,7

Csengőd szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	60	15	5	30	3	20	20	3
Szennyvíz minőség	7,48	<30	<3	2,2	14	<0,1	1,6	2,9	2,2

Jakabszállás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	50	15	15	30	2	10	20	2
Szennyvíz minőség.	7,62	50	14	3,2	12	<0,1	1,2	2,3	0,5

Kalocsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	20	15/25	2
Szennyvíz minőség	7,99	65	7,7	<2	14	<0,1	2,9	4,3	0,9

Solt szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	10	35	20	50	55	10
Szennyvíz minőség	8,54	79	20	3	8	8,6	12,9	14,3	<0,05

Hajós szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	5	35	10	-	35	5
Szennyvíz minőség	8,27	57	19	<2	12	<0,1	8	9,1	0,9

Fajsz szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	20	55	10
Szennyvíz minőség	8,21	57	17	4,3	12	<0,1	11,9	13	4,3

Harta szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	20	55	10
Szennyvíz minőség	7,64	67	19	<2	16	2,2	3,3	4,1	2,4