2026 szennyvíz labor eredmények

Kiskunhalas szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,64	42	5,2	2,4	14	1,6	2,3	3,4	1,6

Jánoshalma szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,44	53	4,5	2,8	18	3	3,6	6,4	1,5

Jászszentlászló szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,55	63	6,4	2,2	20	1,4	2,9	5,7	1,4

Kunfehértó szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	50	15	2	35	2	15	20	0,7
Szennyvíz minőség	7,88	32	<3	<2	10	<0,1	1,4	2,8	0,3

Kisszállás szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	5	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	8,01	<30	<3	<2	22	1,5	3,7	5,2	1,6

Tompa szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,4	33	<3	<2	20	1,1	2,7	4,1	1,1

Kelebia szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,51	<30	<3	<2	18	4,7	6,9	8,5	0

Kiskunmajsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5
Szennyvíz minőség	7,86	53	5,8	<2	18	<0,1	2,1	3,2	2,9

Kiskőrös szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	5	-	25	5
Szennyvíz minőség	7,32	54	17	2,4	22	<0,1	0,8	1,9	1,4

Soltvadkert szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	50	15	2	30	2	10	15	0,7
Szennyvíz minőség	7,69	43	5	<2	12	<0,1	2	3,1	0,4

Kecel szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	1,5
Szennyvíz minőség	7,72	53	4	<2	10	<0,1	1,3	2,4	1

Fülöpszállás szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	5	35	10	120	35	5
Szennyvíz minőség	7,46	65	18	3,1	20	<0,1	1,1	2,2	2,2

Csengőd szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	60	15	5	30	3	20	20	3
Szennyvíz minőség	7,68	43	11	2,6	18	<0,1	1,6	2,7	1,5

Jakabszállás szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	50	15	15	30	2	10	20	2
Szennyvíz minőség.	7,73	42	4,5	3,1	22	<0,1	1	2,1	1,1

Kalocsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	20	15/25	2
Szennyvíz minőség	7,6	75	19	2,2	16	<0,1	1	2,1	0,3

Solt szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	10	35	20	50	55	10
Szennyvíz minőség	7,68	64	6	2,3	10	<0,1	<0,5	1,5	1,2

Hajós szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	5	35	10	-	35	5
Szennyvíz minőség	8,27	57	19	<2	12	<0,1	8	9,1	0,9

Fajsz szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	20	55	10
Szennyvíz minőség	8,21	57	17	4,3	12	<0,1	11,9	13	4,3

Harta szennyvíztisztító telep	pH	KOI_k	BOI_5	SZOE	Összes lebegő anyag	NH_4-N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor
	mg/l								
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	20	55	10
Szennyvíz minőség	7,62	43	4	3,2	8	<0,1	2,1	3,2	1,6